

特种设备制造监督检验证书(气瓶)

证书编号: 2-CZQP20220009

制造单位: 江西长征金属制品有限公司

许可证号: TS2210158-2022

产品名称: 七氟丙烷钢瓶 产品型号: HJLII350-120-4.2T

产品批号: A412 产品数量: 500

产品编号: 001 至 502 产品标准: GB5100-2020

制造日期: 2022 年 07 月 25 日

本批产品编号中不包括: A412-014、A412-038

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,该批产品经我单位监督检验,安全性能符合 TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》的规定。特发此证,并在气瓶的瓶肩部位标注如下监检标志。



监检: 王柳平

审核: 王学峰

批准: [Signature]



监检机构核准证编号: TS7110269-2023 2022 年 07 月 25 日

注: (1)本证书复印无效,有关各方对所持证书的真实性有疑问时,可以向我机构查询;
(2)此证书一式三份,使用单位、监检机构和制造单位各一份。

焊接气瓶制造监督检验项目表

制造单位		江西长征金属制品有限公司						
产品品种(名称)		七氟丙烷钢瓶	制造日期		2022年07月25日			
规格型号		HJLII350-120-4.2T	产品批号		A412			
材料牌号		HP345	监检证书编号		2-CZQP20220009			
本批数量		500	本批产品编号		001至502			
本批产品编号中不包括: A412-014、A412-038								
序号	监检项目、内容		类别	检查结果	工作见证	监检员	确认日期	
1	图样资料、型式试验报告		B	合格	表一	王柳丰	2022.07.10	
2	材料	材料质量证明书	B	合格	表二	王柳丰	2022.06.17	
3		材料复验	B	合格	表二	王柳丰	2022.06.17	
4		材料标记移植	B	合格	流转卡	王柳丰	2022.06.17	
5		焊接工艺评定	A	合格	表三	王柳丰	2022.06.17	
6	焊接	施焊记录	B	合格	流转卡	王柳丰	2022.06.17	
7	热加工和热处理	热处理工艺评定	B	合格	表三	王柳丰	2022.06.17	
8	热加工和热处理	热处理报告和记录	B	合格	流转卡	王柳丰	2022.07.21	
9	无损检测(报告和底片或数字图像)		B	合格	无损检测报告	王柳丰	2022.07.22	
10	性能试验	试验样瓶抽取	A	合格	A410-010、A410-297	王柳丰	2022.07.08	
11		产品焊接试板	B	无此项	-	王柳丰	2022.07.08	
12		力学性能试验	B	合格	机械性能试验检测报告	王柳丰	2022.07.08	
13		弯曲试验	B	合格	机械性能试验检测报告	王柳丰	2022.07.08	
14		爆破试验	A	合格	气瓶水压爆破试验报告	王柳丰	2022.07.10	
15	水压、气密性试验		B	合格	流转卡	王柳丰	2022.07.07	
16	安全附件		B	无此项	-	王柳丰	2022.07.07	
17	出厂检验	批量检验质量证明书	B	合格	批量检验质量证明书	王柳丰	2022.07.25	
18		外观、钢印标志、颜色和色环,“TS”标志	B	合格	批量检验质量证明书	王柳丰	2022.07.25	
记事: 焊接工艺评定编号: HP22-01-01/02/03/04/05/06 射线检测底片抽查: 见底片复审记录表 外观抽查瓶号: A412-039 监检一次合格率 99% 质量保证体系发现的问题: 正常								
编制: 王柳丰			日期: 2022年07月25日		审核: 王柳丰		日期: 2022年07月25日	

